

# 行政院農業委員會水土保持局臺南分局 會勘紀錄


壹、工程名稱：112-ADE-07-4-009-老馬埤野溪治理工程開工前協調會



貳、工程地點：工地現址

參、會勘時間：112年3月28日（星期二）下午3時0分

肆、相關單位簽到：

畜產試驗所  0933396039

立成工程顧問有限公司 

古都營造有限公司  0956071205  0956071205

臺南分局 

其他

伍、勘協調事由及結論：

一、現勘協調事由：為本分局執行「112-ADE-07-4-009-老馬埤野溪治理工程」辦理施工前說明會。

二、現勘結論：

1. 現場完成生態危害告知及踏勘確認生態檢核應注意事項，案為一級檢核區，擇期辦理施工階段平台會勘。
2. 承包商因材料堆放、施工便道等所需，請先與畜試所確認使用範圍方式期間，俟達成協議後方可使用，如有問題請向分局提出，另本案須配合畜試所營運辦理各項作業。
3. 完成核對施工點位(含控制點)，施工單位須先行測量放樣點位及高程，經監造單位複認後，方可施作；若有疑異亦請提出。
4. 施工期間請加強勞工安全設施，邊坡開挖作業注意安全維護，現場邊坡開挖不可超出本工程圖說範圍過大，以避免造成工地區外邊坡崩塌，影響安全。
5. 承辦單位、設計監造公司現場針對工程涉及職安部分向承包商說明安全衛生危害告知說明及完成協議組織成立(記錄另由設計監造公司送分局)
6. 案為微水力發電試辦區，有運轉之功能請於計畫書中撰寫本章節。

7. 車輛人員送冊送畜試所留存。

陸、臨時動議

柒、散會(16時09分)

會勘照片

